


材 料 表 (準備部材)

種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト (L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3 組
樹脂巻ステップ	-	16 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト (L=30)	SUS304-M12	32 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	32 枚
ピットホール (標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ (標準・200~300)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー (下穴ドリル径φ=8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	44 組
OKエポンド	弾力性接着剤	16 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具 (アイボルト)	SS400-M20	4 本

★オプション

<p>OCS-AB オイルチェックセンサー</p> <p>OCS固定プレート ピットホール 電源部 アラーム ACコード</p> <p>★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます</p>	<p>着脱式ダストトラップφ200~φ300用 (SUS t=0.8mm)</p> <p>450 50 350 50 160 4面パンチングメタル 600 200 100 300 250 350 160 400</p>	<p>止水ジョイントパイプ200</p> <p>隙間はコーキング材充填 止水ジョイント管 外径φ280 φ200 止水ジョイントナット 穴加工径φ250</p>
---	---	--



■お客様ご記入欄

現場名 _____
略称名 _____
■ G.L. ~ 管下 H=() mm
■ 接続管 (呼び径) 管種 () ・ φ () mm
■ 備考欄 _____

注: 上部と下部は1セットで据付けてください
下部のみを先に据付けると、上部の据付けができなくなるおそれがあります。

品名 (規格名)	参考重量 (1基)	数 量
上部 1500×1500×700	2238kg	4基
下部 1500×1500×1550	3954kg	4基
合 計	6192kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品名 0. K式油水分離槽
4槽式 OKY0-15225

検 設 縮 図
図 尺 計 寸 示

図 番 15225-4

株式会社 オーイケ